



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ИНКОТЕКС»

105484, г. Москва
Ул. 16-ая Парковая, д.26, к.2

Тел.: +7 (495) 780-77-36
E-mail: npk-incotex@incotex.ru

Информационное письмо.

Уважаемые коллеги, в связи с развитием и обновлением прикладного программного обеспечения счетчиков «Меркурий 203.2Т» и «Меркурий 234» с индексом D в обозначении (второй протокол обмена СПОДЭС / DLMS) сообщаем нижеследующее.

Счетчики «Меркурий 203.2Т» с индексом D в обозначении имеют, кроме протокола обмена СПОДЭС / DLMS, протокол обмена трехфазных счетчиков «Меркурий», в отличие от счетчиков без индекса D в обозначении.

В счетчиках с индексом D в обозначении изменена система формирования сетевого адреса счетчика для соответствия спецификации протокола DLMS.

Сетевой адрес счетчиков «Меркурий 234» без индекса D в обозначении находится в интервале от 1 до 239 включительно и соответствует трем последним цифрам заводского номера. В случае, если три последние цифры больше 239, то в качестве адреса берутся две последние цифры. Сетевой адрес, равный 0, заменяется на сетевой адрес 1.

Сетевой адрес счетчиков «Меркурий 234» с индексом D в обозначении находится в интервале от 17 до 124 включительно и соответствует трем последним цифрам заводского номера. В случае, если три последние цифры больше 124, то в качестве адреса берутся две последние цифры. Если полученный сетевой адрес меньше 10, то к нему прибавляется число 10 до тех пор, пока адрес не станет больше 17.

В счетчиках с индексом D в обозначении изменен способ задания пароля доступа для соответствия спецификации протокола DLMS.

Пароль счетчиков без индекса D в обозначении передается в кодировке HEX, по умолчанию пароль первого уровня доступа 0x111111, пароль второго уровня доступа 0x222222.

Пароль счетчиков с индексом D в обозначении передается в кодировке ASCII, по умолчанию пароль первого уровня доступа 111111(ASCII), пароль второго уровня доступа 222222(ASCII).

Просим учесть данные изменения в протоколе обмена и внести соответствующие изменения в Ваши программно-аппаратные комплексы АИИС КУЭ для обеспечения поддержки обмена данными со счетчиками «Меркурий 203.2Т» и «Меркурий 234» новых модификаций, а также учитывать эти изменения при конфигурировании систем АИИС КУЭ.

Генеральный директор

С.П. Меркулов