



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ИНКОТЕКС»

105484, г. Москва
Ул. 16-ая Парковая, д.26, к.2

Тел.: +7 (495) 780-77-36
E-mail: nrk-incotex@incotex.ru

Информационное письмо.

Уважаемые коллеги, в связи с возникающими вопросами в части допустимого диапазона питающих напряжений входа резервного питания счетчиков электрической энергии «Меркурий 230» производства НПК «Инкотекс», сообщаем, что для исполнений счетчиков «Меркурий 230» без встроенного модема GSM допустимый диапазон напряжений резервного питания составляет 5.5...12.5 В постоянного тока. Данная информация является официальной и будет внесена в эксплуатационную документацию на счетчики при плановой корректировке. Просим руководствоваться данной информацией при выборе систем и устройств резервного питания счетчиков.

Генеральный директор

С.П. Меркулов

Исп.: Казимиров А.В.

Технический директор направления счетчики электроэнергии

Группа компаний «Инкотекс»