



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ИНКОТЕКС»

105484, г. Москва
Ул. 16-ая Парковая, д.26, к.2, оф.2801А

Тел.: +7 (495) 780-77-36
E-mail: nrk-incotex@incotex.ru

Исх. № 37/P
от 04.03.2020 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые партнёры!

Настоящим письмом сообщаем, что пломба на верхних крышках приборов учёта «Меркурий 204.XX» является средством визуального контроля несанкционированного доступа к модулю связи. Верхняя крышка прибора учёта пломбируется на предприятии-изготовителе при изготовлении. Номер пломбы записан в паспорт прибора учёта. Данная пломба не является пломбой поверителя и может быть сорвана эксплуатирующей организацией с целью получения доступа к модулю связи и установки sim-карты. В дальнейшем эксплуатирующая организация должна опломбировать верхнюю крышку прибора учёта самостоятельно.

Данная информация будет внесена в руководство по эксплуатации при плановой корректировке документации.

Генеральный директор
ООО «НПК «Инкотекс»



Рассветов С.А.